



Технические требования

1. Котел изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительность от 0,1 до 4 МВт" и ТУ 3112-001-10000062-2014.
2. \* Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1+ t2, ±  $\frac{t2}{2}$ .
4. Перед монтажом котельного агрегата КВр -1,74 необходимо ознакомиться с паспортом и руководством по эксплуатации изделия.
5. Проем (окно) для подключения патрубка вентилятора выполнить на монтаже по месту.
6. Монтажные материалы в комплект поставки котла не входят.
7. Завод -изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования не принципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем док -те.
8. Монтаж и ремонт котлов и их элементов должны производиться предприятиями или организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. дата	
Изм. № докум.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

				КЗЭА 004.15.000 В0		
				Котел водогрейный КВр -1,74 БК Виды общие		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.		Землянов			Р	3425
Проб.		Иванченко				1:10
Т. контр.					Лист	1/Листов
Н. контр.						3
Утв.		Иванченко			<b>ЭА ЭнергоАльянс</b>	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. дата
Изм. № докум.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

